

Brzeziny, dnia 5 stycznia 2024 r.

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Nr 7/HK/24**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 i 1688), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 i 1688) i § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z dnia 27 grudnia 2023 r. Nr 3779/2023-W-1 i Nr 3779/2023-W-2 z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Laboratorium EKO-SERWIS S.C. Dorota Markowska, Maciej Markowski w Łodzi, ul. Wierzbowa 48, próbek wody pobranych do badania w dniu 13 grudnia 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej, w studni nr 3 i w punkcie sieci wodociągu w Przeclawiu, którego właścicielem jest Gmina Brzeziny,

stwierdza przydatność do spożycia wody z wodociągu w Przeclawiu

Po przeprowadzeniu analizy ww. sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdza, że woda z wodociągu w Przeclawiu w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzezinach

mgr Barbara Kosma

Otrzymuje:

Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A
95-060 Brzeziny.